

แบบฟอร์มตรวจสอบงานก่อสร้าง

www.selectcon.com

หน่วยงาน	วันที่ตรวจงาน		
รายงานตรวจสอบ งานเสาเข็มตอก	ตรวจครั้งที่		รหัส
ก่อนการตอกเข็ม	เอกสารแผ่นที่		B 1/2

รายการตรวจสอบ	การตรวจงาน	ผลการตรวจ		ส่วนนี้สำหรับบันทึกเพิ่มเติม
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องคุณภาพกับผู้รับเหมา ก่อนลงมือทำงาน				
ตรวจสอบรายการคำนวณต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตอกเสาเข็ม เช่น น้ำหนักตุ้ม ระยะเวลา และ ไบโบริวเค้านเป็นต้น พร้อมมีวิศวกร เซ็นต์รับรองเข็ม หรือ ไม่				
ตรวจสอบการเตรียมจุดข้อมูลในการตอกเข็ม				
ตรวจสอบเงื่อนไขการตอกเข็ม กำหนดด้วยความยาว หรือ Blow Count				
ตรวจสอบการเตรียมแบบฟอร์มการจด Blow Count และ ข้อมูลอื่น น้ำหนักตุ้ม สูตรที่จะใช้คำนวณ				
ตรวจสอบแผนงาน การจัดลำดับขั้นตอนการตอกเข็ม และ ทางเดินปั้นจั่น				
ตรวจสอบ ขนาด พื้นที่หน้าตัด ถูกต้องหรือไม่ (ตรวจทุกต้น)				
ตรวจสอบ หัวเข็มได้ฉากกับแนวแกนหรือไม่ เอียงเกินข้อกำหนดหรือไม่				
ตรวจสอบ หัวเข็มตามแบบมี Dowel หรือไม่				

	ลงนาม	ได้ตรวจสอบงานตามรายการข้างต้นแล้ว		รับทราบ
		INSPECTOR	วิศวกร	ผู้รับเหมา หรือ ตัวแทน
	ลายเซ็น			
	ชื่อตัวบรรจง			

แบบฟอร์มตรวจสอบงานก่อสร้าง

www.selectcon.com

หน่วยงาน	วันที่ตรวจงาน		
รายงานตรวจสอบ งานเสาเข็มตอก	ตรวจครั้งที่		รหัส
ก่อนการตอกเข็ม	เอกสารแผ่นที่		B 2/2

รายการตรวจสอบ	การตรวจงาน	ผลการตรวจ		ส่วนนี้สำหรับบันทึกเพิ่มเติม
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ตรวจสอบ การโค้งงอของเข็ม (เกินมาตรฐาน L/360)				
ตรวจสอบ คุณภาพของคอนกรีต และเหล็กเสริมในตัวเข็ม				
ตรวจสอบ เสาเข็มที่มีรอยร้าวเกินกว่า 2 มิลลิเมตร ห้ามนำมาใช้				
ตรวจสอบ เสาเข็ม มีรอยแหงน มากเกินไปหรือไม่ ถ้ามากเกินไป หรือ แหงงจนเห็นเหล็ก ห้ามนำมาใช้				
ตรวจสอบ ตรวจอายุของเข็ม โดยดูจากวันหล่อ				
เสาเข็ม มีตรา มอก. หรือไม่				
ตรวจสอบการกองเสาเข็ม และการชักลากเสาเข็ม				
หัวเข็มมีลวดโผล่ซึ่งอาจเป็นอันตรายขณะตอกหรือไม่				
ปั้นจั่นเหมาะสมกับการตอกหรือไม่				
น้ำหนักลูกตุ้มเหมาะสมกับการตอกเข็มหรือไม่				
มีเสาส่งยาวพอใช้หรือไม่				
มีหมวกครอบ กระสอบรองหัวเข็ม				
มีฆาทรายเข็ติดังเสาหรือไม่				
ในกรณีตอกใกล้สายไฟแรงสูงต้องหุ้มสายไฟ				

	ลงนาม	ได้ตรวจสอบงานตามรายการข้างต้นแล้ว		รับทราบ
		INSPECTOR	วิศวกร	ผู้รับเหมา หรือ ตัวแทน
	ลายเซ็น			
	ชื่อตัวบรรจง			

แบบฟอร์มตรวจสอบงานก่อสร้าง

www.selectcon.com

หน่วยงาน	วันที่ตรวจงาน		
รายงานตรวจสอบ งานเสาเข็มตอก	ตรวจครั้งที่		รหัส
ก่อนการตอกเข็ม	เอกสารแผ่นที่		B 2/2

รายการตรวจสอบ	การตรวจงาน	ผลการตรวจ		ส่วนนี้สำหรับบันทึกเพิ่มเติม
		ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ตรวจสอบ การโค้งงอของเข็ม (เกินมาตรฐาน L/360)				
ตรวจสอบ คุณภาพของคอนกรีต และเหล็กเสริมในตัวเข็ม				
ตรวจสอบ เสาเข็มที่มีรอยร้าวเกินกว่า 2 มิลลิเมตร ห้ามนำมาใช้				
ตรวจสอบ เสาเข็ม มีรอยแหงน มากเกินไปหรือไม่ ถ้ามากเกินไป หรือ แหงงจนเห็นเหล็ก ห้ามนำมาใช้				
ตรวจสอบ ตรวจอายุของเข็ม โดยดูจากวันหล่อ				
เสาเข็ม มีตรา มอก. หรือไม่				
ตรวจสอบการกองเสาเข็ม และการชักลากเสาเข็ม				
หัวเข็มมีลวดโผล่ซึ่งอาจเป็นอันตรายขณะตอกหรือไม่				
ปั้นจั่นเหมาะสมกับการตอกหรือไม่				
น้ำหนักลูกตุ้มเหมาะสมกับการตอกเข็มหรือไม่				
มีเสาส่งยาวพอใช้หรือไม่				
มีหมวกครอบ กระสอบรองหัวเข็ม				
มีฆาทรายเข็ติดังเสาหรือไม่				
ในกรณีตอกใกล้สายไฟแรงสูงต้องหุ้มสายไฟ				

	ลงนาม	ได้ตรวจสอบงานตามรายการข้างต้นแล้ว		รับทราบ
		INSPECTOR	วิศวกร	ผู้รับเหมา หรือ ตัวแทน
	ลายเซ็น			
	ชื่อตัวบรรจง			